

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, महाराजगंज

पत्रांक: 933 / कैम्प एस0टी0 / 2024

दिनांक: 01.05.2024

सेवा में,


प्रबन्धक / प्राचार्य
अक्षयबर सिंह मेमोरियल पी0जी0 कालेज
नटवाँ जंगल,
जनपद-महाराजगंज।

विषय:- अक्षयबर सिंह मेमोरियल पी0जी0 कालेज, नटवाँ जंगल,
जनपद-महाराजगंज के महाविद्यालय की बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु
जाँच आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में।

सन्दर्भ:- जिलाधिकारी, महाराजगंज का पृष्ठांकन पत्र सं0-शून्य दिनांक 29.04.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अक्षयबर सिंह मेमोरियल पी0जी0
कालेज, नटवाँ जंगल, जनपद-महाराजगंज के महाविद्यालय की बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट
हेतु भवन का निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
महाराजगंज

पत्रांक / 2024

दिनांक

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
महाराजगंज

निरीक्षण आख्या

अक्षयबर सिंह मेमोरियल पी0जी0 कालेज, नटवाँ जंगल, जनपद-महराजगंज के पत्र दिनांक मेमो-म0वि0का0/2024 दिनांक 29.04.2024 के क्रम में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संधिता 2005 के भाग-4 टेबुल 23 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01.05.2024 को अक्षयबर सिंह मेमोरियल पी0जी0 कालेज, नटवाँ जंगल, जनपद-महराजगंज के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य संतोषजनक एवं सुरक्षित पाया गया।



अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
महराजगंज



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
महराजगंज

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी संख्या: UPFS/2024/112923/MRG/MAHARAJGANJ/982/CFO

दिनांक: 23-04-2024

स्थापित किया जाता है कि मेसर्स **AKSHAIBAR SINGH M.P.G.College** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO-1629,1630 1631,1632 NATWA JUNGLE,MAHARAJGANJ** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **10313.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3577.70** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
4	3	0	9.60 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **AKSHAIBAR SINGH M.P.G.College** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **29-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KRISHNA MOHAN SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-04-2024** से **29-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **AKSHAIBAR SINGH M.P.G.College** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **AKSHAIBAR SINGH M.P.G.College** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : FSSO की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।

- 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय।
- 3- नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।
- 4- स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये।
- 5-FSSO समय-समय पर माकड्रिल में प्रतिभाग कर निरीक्षण करते रहे
- 6-शा0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(JASVEER SINGH)

[F7B98AE468F1B8CB87A9B97DD0761ADC9243FF4C]

29-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक 29-04-2024
स्थान : MAHARAJGANJ